
Samsvarserklæring

AS Maxeta , Amtand Aalsgate 85, 3715 Skien erklærer at:

Kanalmoduler: 210 Grenstaver. 211 Veggsøyler. 212 Veggkanaler.
220 Bordmoduler. 221 Labbmoduler er produsert i samsvar med
følgende direktiver:

Lavspenddirektivet 73/23/EØF, med endring 2006/95/EC
NEK 502:2006

EMC direktivet 89/336/EØF,91/263 EØF, 92/31/EØF

Beskrivelse

Kanalmoduler i aluminium og plast som er bestykket med
sterkstrømskomponenter og svakstrømskomponenter.

Teknisk dokumentasjon oppbevares på over nevnte adresse.

Sign.: 

Dato: 21.01.08

Navn: Rune Olsen

Stilling: Produksjonsansvarlig

Undertegnede har fullmakt til å signere på AS Maxeta's vegne.

MAXETA Produksjon

Kontrollprosedyre for:

**210 grenstaver. 211 veggsøyler. 212 veggkanaler. 220 bordmoduler.
221 labbmoduler.**

1. Elektrisk

- 1.1 Koblinger i henhold til skjema, tegning eller teknisk beskrivelse. Sjekke skrutilkoblinger
- 1.2 Forlegning og festing av kabler m/strips og strekkavlastere
- 1.3 Teste stikkontakter (sterkstrøm) med isolasjonsmåler. Måles mellom faser, og faser til jord. Måleresultat $\geq 50M\Omega$
- 1.4 Jordkontinuitet lavere enn 0,2 ohm.
- 1.5 Test av tele og datakontakter med eget testapparat

3. Visuell kontroll

- 3.1 Kontrollert kanalmodul med utstyr mot målsatt tegning
- 3.2 Kontrollert at lokk og rammer er riktig tilpasset
- 3.3 Kontrollert for fysiske skader (riper, bulker, o.s.v)

4. Merking

- 4.1 Merking av stikkontakter, sikringer, tel/datakontakter, jordingspunkt, Sluttkontrollmerke og Maxeta merke.